

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74

fax. (844-2) 37-26-74

E-mail: info@fquz-volqograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной регистрации.

№ 104

от 16.12.2017

на основании заявления от 14.07.2017 г. входящий № 2406

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Майкоп» (ООО «ВОЛМА-Майкоп»)

**Юридический адрес:** 385752, Республика Адыгея, район Майкопский, поселок Каменномостский, улица К.Маркса, дом 66, кабинет 10

**ИНН 0104014015 ОГРН 1120105002610**

**Заявленный вид продукции:**

Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра»

**Код ТН ВЭД 2520200000**

**Фактический адрес производства:**

385750, Республика Адыгея, район Майкопский, поселок Каменномостский, улица Привокзальная, дом 13

**Рассмотрены:**

**1. Документы:**

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН № 1120105002610;
- ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем»
- ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия» с изм №1-11;
- рецептура производства Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра»;
- макет потребительской этикетки;
- паспорт качества №1/53614 дата выдачи 30.08.2017 г. Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» 90/2,0;

- копии свидетельства качества, паспорта, сертификатов, листов безопасности на составные компоненты;
- акт отбора образцов (проб) от 23.08.2017 г.;
- инструкция по применению.

## 2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы:

- Протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 26253 от 05.09.2017 г.

### Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Профиль врачей экспертов соответствует предмету проведенной экспертизы. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» изготовлены в соответствии с ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем» ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия» с изм №1-11. Держателем технической документации является ООО «ВОЛМА-Майкоп».

Состав: вяжущее гипсовое – 80-84 %, известь гидратная – 1,0-3,0%, вспученный перлит марки М50-75 – 2,0-2,5 %, кварцевый песок фракции 0-0,7мм – 10-15%, эфиры целлюлозы – 0,15-0,2%, эфиры крахмала – 0,04-0,08 %, порообразователь – 0,004-0,008%, винная кислота – 0,15-0,2%.

Представленный образец - Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем « ВОЛМА-Гипс Актив Экстра», по показателю эффективная удельная активность (Аэфф.м.) природных радионуклидов (226Ra 232Th 40K) не превышает нормативов (не более 370 Бк/кг), установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) и соответствует I классу строительных материалов, которые могут использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Область применения: для выполнения внутренних однослойных гипсовых штукатурок на потолках и стенах с помощью штукатурного агрегата, а также для доведения поверхности до глянца без дополнительного шпаклевания перед нанесением декоративных покрытий (красок, декоративных составов, обоев и т.п.). «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5<sup>0</sup> до +30<sup>0</sup> С.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: согласно ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем» ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего. Технические условия» с изм №1-11 и инструкции по применению. Основания должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Большие неровности устранить. Обработать металлические элементы средством, предотвращающем коррозию. Максимально допустимая влажность 5%. Основание должно быть не промерзшим, температура основания не менее +5<sup>0</sup> С. Мешки с сухой штукатурной смесью «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в

первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Информация, наносимая на этикетку: наименование страны, предприятие-изготовитель, юридический адрес, номер телефона, наименование продукции, область применения, состав, способ применения, меры предосторожности, описание опасности, объем, партия, срок годности, дата изготовления, обозначение настоящих ГОСТ, ТУ.

**Заявленный вид продукции:**

Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» по результатам радиологических испытаний

соответствуют: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) Глава II, раздел 11, п.12. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009).

**Настоящее заключение выдано:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» **с целью:** Подтверждения соответствия (~~не соответствия~~) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2 данного заключения.

Исполнитель:

Врач отд. ОНКГ /  
должность

Дулимова В.В.  
ФИО

  
/ \_\_\_\_\_ /  
подпись